

Homologatie Volley Antwerpen

Geldig tot einde
seizoen **2020-21**



Sporthal:
BOESDIJKHOF

Club: **AM-0960**
V.C. RETIE

Adres:

VA - 039

Boesdijkhofstraat 22A - 2470 Retie

Bij afzonderlijk gebruik van de terreinen zoals aangeduid op bijgevoegd schema zijn de terreinen gehomologeerd tot en met de reeksen:

| | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Homologatie t/m | Promo 1 H - 1 D | Promo 1 H - 1 D | Promo 1 H - 1 D | Promo 1 H - 1 D |
| | Code | Code | Code | Code |
| 1-Vrije zone | B | D | E | D |
| 2-Hoogte | C | C | B | B |
| 3-Verlichting | E | E | E | E |
| 4-Vloer | B | B | B | B |
| 5-Lijnen | C | C | C | C |
| 6-Paal/Zijlijn | B | B | B | B |
| 7-SR stoel | B | B | B | B |
| 8-Kleedk. Sp. | A | A | A | A |
| 9-Kleedk. Sr. | A | A | A | A |
| 10-EHBO | B | B | B | B |
| 11-Verwarming | A | A | A | A |
| 12 - Opw/Strafzone | B | C | C | B |
| Administratieve ruimte: | kombinatie van inkomhal (blad) en scheidsrechters kleedkamer 3 (identiteits controle) | | | |

Bij gelijktijdig gebruik van de terreinen met gebruik van scheidingswanden, wijzigt de homologatie niet.

Info:

3- Verlichting: meting uitgevoerd bij instelling = 75 %

Opmerking:

Indien aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt tijdens de wedstrijd, dient dit door de scheidsrechter vermeld te worden op het wedstrijdblad

De verantwoordelijke,
Luc Van Rentergem

| Code | Promo 1 H + D Promo 2 H | Promo 2 D Promo 3 H + D Jeugd Gewest | OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES |
|---------------------|----------------------------|--|--|
| 1 Vrije zone | E | F | E : min. 1,5 m naast zijlijn en achter achterlijn F : min. 1 m naast zijlijn en achter achterlijn |
| 2 Hoogte | C | D | C : min. 6,50 m D : min. 6,0 m |
| 3 Verlichting | F | F | F : min. 250 lux |
| 4 Vloer | B | B | B : harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen |
| 5 Lijnen | C | D | C : afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren D : afbakeningslijnen die samenvallen met lijnen andere sporten (blokken lijn) |
| 6 Palen | B | B | B : Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten. |
| 7 Platform scheidsr | B | B | B : Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid |
| 8 Kleedk spelers | B | B | B : afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met gezamenlijke douches |
| 9 Kleedk scheidsr | B | B | B : met enkel lavabo |
| 10 EHBO | C | C | C : aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein |
| 11 Verwarming | B | B | B : Minimum 10°C |
| 12 Opw/strafzone | C | C | C : geen opwarmingszone beschikbaar, strafzone naast wisselbank. |

